

Smluvní strany:

Název: **Nemocnice Na Homolce,**
IČ: 00023884,
DIČ: CZ00023884,
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol,
Jednající: MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice,
Zast. ve věcech smluvních
a technických: Ing. Stanislav Adam, provozně technický náměstek
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 5012-1816024093/0300

dále jen „**Objednatel**“

a

Název: **Veskom spol. s r.o.**
IČ: 44849095
Sídlem: Dolnoměcholupská 522/12a
Jednající: Ing. Stanislav Teplý - jednatel
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: **2536052/ 0800**

dále jen „**Poskytovatel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“

se v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

č. SS-11-1-5002

1. Postavení smluvních stran

- 1.1. Objednatel je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j.: 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 10.5.2007 pod č.j. MZDR 2942/2007.
- 1.2. Poskytovatel je českou právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném veden u Městského soudu v Praze v oddíle C., vložka 6384.
- 1.3. Poskytovatel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku Poskytovatele poskytnout Objednateli servisní služby, jimiž se rozumí provádění oprav, úprav, montáže, servisu a pravidelných prohlídek Chladících zařízení specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Chladící zařízení**“), v rozsahu a způsobem specifikovaném v Příloze č. 2 této smlouvy a ve vztahu k pravidelným prohlídkám v Příloze č. 3 této smlouvy (společně dále jen „**Servis**“) a závazku Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutá plnění odměnu.

2. Místo plnění

- 2.1. Místem provádění Servisu Chladících zařízení je areál Nemocnice Na Homolce.

3. Poskytování Servisu

- 3.1. Požadavky Objednatele na provedení Servisu Chladících zařízení, s výjimkou pravidelných prohlídek, budou vznášeny prostřednictvím objednávek na poskytování aktuálních služeb zasílaných Poskytovateli, a to zejména faxem na faxové číslo +420 272 088 188, v elektronické podobě na emailovou adresu Poskytovatele servis.chlazení@veskom.cz, rach@veskom.cz, nebo budou uskutečněny telefonicky na tel. č. +420 272 088 113/165 (dále jen „**Objednávka**“). Povinný obsah dotčené Objednávky je vymezen v čl. 4 této smlouvy.
- 3.2. Pravidelné prohlídky Chladících zařízení je Poskytovatel povinen provádět bez vyzvání v termínech dle Přílohy č. 3 této smlouvy. Provedení pravidelné prohlídky je Poskytovatel povinen dohodnout s Objednatelem nejméně 5 pracovních dnů předem. V ostatním platí pro provádění prohlídek Chladících zařízení stejné podmínky jako pro ostatní Servis.
- 3.3. Se Servisem spočívajícím v opravě Chladícího zařízení je Poskytovatel povinen započít, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, do 48 hodin od doručení Objednávky Poskytovatele dle čl. 4 této smlouvy a to včetně sobot, nedělí a svátků, pokud se nebude jednat o složitou závadu, která bude vyžadovat delší čas na přípravu. V takovém případě bude dohodnut jiný termín plnění.
- 3.4. Na základě provedené prohlídky nebo opravy bude Poskytovatelem vypracován o technickém stavu zařízení (dále jen „**Zápis**“), který předá Objednateli při předání poskytnutého plnění.
- 3.5. O předání plnění poskytnutého Poskytovatelem na základě této smlouvy a Objednávky bude Poskytovatelem sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen

„Předávací protokol“, „ Servisní příkaz“).

4. Objednávky servisních služeb

- 4.1. Každá Objednávka bude obsahovat zejména vymezení požadované montáže, opravy, úpravy či napravení nedostatků, návrh přiměřené lhůty k jejímu provedení a datum, popř. čas, vyhotovení Objednávky a odeslání.
- 4.2. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky tuto Objednávku Objednateli potvrdit, včetně vymezení časové (tj. cenové) náročnosti práce na provedení požadavku dle Objednávky, popř. si vyžádat od Objednatele doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího obsahu, včetně lhůt k provedení. Nedojde-li k potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele ve lhůtě do 48 hodin od zaslání Objednávky, má se za to, že Objednávka byla akceptována a plnění požadované v Objednávce bude Poskytovatelem poskytnuté ve lhůtě stanovené v Objednávce.
- 4.3. Poskytovatel poskytne plnění dle této smlouvy a Objednávky ve lhůtách stanovených Objednávkou, respektive ve lhůtách dohodnutých s Objednatel, poskytnuté plnění odzkouší a poskytnuté plnění předá Objednateli. Objednávka se má za splněnou, bude-li provedena řádně, v souladu s pokyny Objednatele (obsahem Objednávky) a obsahem této smlouvy a nebude-li poskytnuté plnění vykazovat vady či nedostatky.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Servis, k němuž je zavázán, poctivě, s vynaložením vysoce odborné péče. Je přitom povinen dbát zájmů Objednatele a chránit jeho dobrou pověst.
- 5.2. Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.
- 5.3. Poskytovatel se zavazuje být během plnění závazků dle této smlouvy v potřebném spojení s Objednatel a pravidelně jej informovat o výsledcích plnění svých povinností.
- 5.4. Poskytovatel může pro plnění účelu této smlouvy smluvně spolupracovat s třetími osobami. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy plnil sám.
- 5.5. V záležitostech poskytování informací Poskytovateli a všech ostatních záležitostech vyplývajících z této smlouvy, je kontaktní osobou na straně Objednatele:
Jméno, příjmení: Ing. Vít Kaňovský 603 440 033 Vit.Kanovsky@homolka.cz
Mojmír Sádovský 731 648 930 Mojmir.Sadovsky@homolka.cz
- 5.6. Odpovědnou osobou Poskytovatele ve věcech plnění závazků dle této smlouvy je:
Jméno, příjmení: p. Jiří Rach 602 272 197 rach@veskom.cz
p. Josef Mísík 724 173 221 servis.chlazení@veskom.cz

6. Odměna Poskytovatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytnuté plnění dle této smlouvy odměnu ve výši stanovené v Příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „Odměna“).

- 6.2. Poskytovatel bude vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce vystavovat v souladu s předchozími články faktury na cenu za poskytnutá plnění dle této smlouvy, které doručí Objednateli. Faktura doručená Objednateli je splatná do 60.dnů ode dne jejího doručení.
- 6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž datu. Přílohou faktury budou kopie příslušných Předávacích protokolů.
- 6.4. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury kupujícímu.
- 6.5. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí těchto plnění. Mimo finanční plnění dle tohoto článku nemá Poskytovatel nárok na žádné další finanční plnění ani na jakoukoli náhradu nákladů spojených s poskytováním služeb dle této smlouvy.
- 6.6. Změna výše Odměny je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 6.7. K Odměně bude připočtena DPH v zákonné výši. (Pouze v případě, že Poskytovatel bude plátcem DPH a plnění dle této smlouvy nebude od DPH osvobozeno).

7. Záruka

- 7.1. Na provedené opravy poskytuje Poskytovatel záruku v délce trvání 6 měsíců. Na dodané náhradní díly je Poskytovatelem poskytována záruka v délce trvání stanovené výrobcem nebo subdodavatelem těchto náhradních dílů.
- 7.2. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na součásti rychlého opotřebení, na gumová těsnění, pojistky, skla, hadičky, plastové díly, na díly stanovené výrobcem, na díly vyžadující pravidelné seřízení, mechanické poškození a poškození nesprávným používáním či neodbornou montáží.

8. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

- 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 8.2. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět kteroukoli ze smluvních stran, výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé straně doručena.
- 8.3. V důsledku odstoupení od této smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

9. Sankce

- 9.1. Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
- 9.2. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění dle bodu 4.2. této smlouvy ve sjednané lhůtě, je Poskytovatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení, až do řádného splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni vzniku nároku na její úhradu.

- 9.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

10. Salvatorní klauzule

- 10.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.
- 10.2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.
- 10.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

11. Doručování

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek souvisejících se vzájemnými vztahy dle této smlouvy platí následující ujednání:
- 11.2. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/bydliště dotčené smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.
- 11.3. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla adresátovi doručena.
- 11.4. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně bydliště/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno, pročež nastane právní fikce dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 12.2. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
- 12.3. Změny smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Smlouva může být ukončena pouze písemně.


- 12.4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.
- 12.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 12.6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Specifikace chladících zařízení
Příloha č. 2: Specifikace servisu (s výjimkou pravidelných prohlídek)
Příloha č. 3: Specifikace pravidelných prohlídek
Příloha č. 4: Ceník služeb

V Praze dne

V Praze dne 12.01.2011


Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

Nemocnice Na Homolce
Ing. Stanislav Adam
provozně technický náměstek


 **VESKOM spol. s r.o.**
Dvorská 171
252 03 Řitka
IČO: 44849095 (1)

Veskom spol. s r.o.
Ing. Stanislav Teplý
jednatel





VESKOM, spol. s r.o.
adresa sídla: Dvorská 171, 252 03 Řitka
adresa pro zaslání: Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 088 100, fax: +420 272 088 188
e-mail: info@veskom.cz, www.veskom.cz



Seznam chladících zařízení / příloha č.1

Nemocnice na Homolce

Zařízení:

Toshiba RAV- 464A8-PE, R 407C 3,5kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

KKT Kraus KPC 212 L-S, R 134a 2x11kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Clivet WSAT EE 4202, R 407C 37kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Ruhak, GCA 4, R 22 12kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Trane ETTAM0755DBBMAO, R 407C 6,5kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Trane ETTAM150RDBBMA, R 22 2x10kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

KKT Kraus KPC 207-L, R 22 2x8kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

KKT Kraus KPC 1015-L, R 134a 11kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Clivet WRH 242, R 407C 2x3kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

York YDS - 280W, R 407C 11kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

York YDS – 280W, R 407C 11kg

- 1 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Carrier RWA 090-0082PEE, R 407C 31kg

- 2 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Carrier 30HT – 091-0081WAEE, R 22 A-39kg, B-20kg

- 2 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Clivet WSAT 34480, R 134a 4x150kg

- 4 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP

Clivet WSAT 33260, R 134a 142kg, 95kg, 97kg

- 4 x ročně kontrola úniku dle ES 842/2006 a ES 303/2008 certifikovanou osobou MŽP





Ministerstvo životního prostředí
České republiky

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Česká republika

ADRESÁT:

VESKOM s.r.o.
Petr Bureš
Dvorská /171
25203 Řitka

PID:

Č.j.: 41208/ENV/10

MID:

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod číslem 43534 , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládací se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Matej Velas

Ministerstvo životního prostředí dne 01.06.2010

Podpis:



Tento dokument vznikl konverzí do listinné podoby podle §69a zákona 190/2009 Sb. z elektronického originálu dokumentu, vytvořeného zaměstnancem Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), z důvodu nemožnosti zaslání do datové schránky adresáta.

K originálu dokumentu byla doplněna tato první strana ověřující pravost dokumentu.

Pokud jste adresát tohoto dokumentu a přejete si získat tento dokument v elektronické podobě obraťte se prosím na odbor protokolu ministerstva. Pokud máte podezření na neautentičnost dokumentu, kontaktujte neprodleně odbor protokolu ministerstva k ověření.

Celkový počet příloh: ks.



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Č.j.: 1849/780/10/HM
41208/ENV/10

Vyřizuje/linka
RNDr.Hana Maříková/2205

V Praze dne 31.5.2010

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 43 písm. o) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), k vydávání certifikátů podle § 31 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, po posouzení žádosti rozhodlo takto:

žadatelé, společnosti **Veskom, spol. s r.o.**

Dvorská 171, 252 03 Řitka

IČ 44849095

se vydává

CERTIFIKÁT

kategorie I

Číslo 1849/10

ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami

podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Při těchto činnostech budou dodrženy podmínky:

- veškerá znovuzískaná množství látek definovaných v příloze I nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, jako skupina I se vždy předají k likvidaci oprávněným osobám,
- při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti

stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny,

- c) vést evidenci regulovaných látek odsátých z chladicího okruhu v kg a podávat hlášení podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
- d) činnosti, na které se vztahuje toto rozhodnutí, budou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří mají certifikát odpovídající kategorie podle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 303/2008.

Odůvodnění:

Společnost Veskom, spol. s r.o., Dvorská 171, 252 03 Řitka, IČ 44849095, podala dne 11.5.2010 žádost o vydání certifikátu (kategorie I) ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008 a podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí posoudilo náležitosti žádosti ve smyslu podmínek pro vydání certifikátu, které jsou uvedeny v článku 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 303/2008. Při vydání tohoto rozhodnutí posoudilo Ministerstvo životního prostředí, zda má žadatel k dispozici dostatečný počet certifikovaných pracovníků pro činnosti, které hodlá vykonávat, jak vyžaduje článek 8 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a posoudilo také, zda jsou těmto pracovníkům k dispozici odpovídající nástroje a postupy dle písm. b) téhož ustanovení. Na základě posouzení splnění těchto předpokladů vydalo certifikát k výše uvedeným činnostem. Zároveň stanovilo podmínky, za kterých se certifikát vydává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životního prostředí, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Tento certifikát nenahrazuje jiná rozhodnutí vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší ani jiných právních předpisů.

Ing. Jan Kužel

ředitel odboru ochrany ovzduší

otisk kulatého razítka MŽP

červené barvy č. 14

Na vědomí: ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší

PŘÍLOHA č. 3

Pravidelné prohlídky :

Předmětem pravidelné prohlídky je servisní činnost, vč. oprav následujících zařízení instalovaných v areálu Nemocnice na Homolce: chladicí zařízení **viz příloha č.1.**

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět:

1. Kompletní pravidelné prohlídky po stránce strojní, elektro, měření výše uvedených zařízení dle následujícího upřesnění:
 - a) Servisní činnost: **2 x za rok tj. jednou za 6 měsíců** (ve 3. a 9. měsíci daného kalendářního roku) se zhotovitel dostaví na kontrolu a servis zařízení, provede odstranění a diagnostiku případných závad a seřízení regulace.

Předmětem kontroly - pravidelné prohlídky je:

- kontrola chodu chladicího kompresoru, množství chladiva v chladicím okruhu
- kontrola hladiny olejové náplně chladicího kompresoru, pravidelná výměna oleje u polohermetických chladicích kompresorů tj. pístových a šroubových (min. jednou za rok).
- kontrola a celková očista kompresorové stanice
- kontrola nastavení řídicí jednotky chladiče, v případě potřeby přestavění hodnot
- kontrola elektroboxu chladicí jednotky, dotažení všech spojů
- kontrola teploty okolního chladicího vzduchu vč. vzduchotechniky odvádějící teplo z okolí chladiče
- kontrola vstupní teploty a průtoku chlazené vody
- kontrola výstupní teploty vody, v případě potřeby přestavění hodnot
- kontrola těsnosti a tlaku chladivového okruhu, revizním technikem dle nařízení vlády č. 117/2005 sb. a zákona č.472 / 2005 sb. – úplné znění zákona č. 86 / 2002 sb. o ochraně ovzduší – hlava III, § 29, odstavec 6, evropského nařízení 842/2006 o ochraně země před globálním oteplováním a nařízením ES 1516/2007 o kontrole těsnosti u zařízení používající některé fluorované plyny (F – plyny), nově novely ES 483/2008 a ES 303/2008, ES 308/2008
- kontrola těsnosti chladicího rozvodu, včetně těsnosti jednotlivých elementů a hadiček v okruhu regulací, dotažení spojů, výměna těsnění
- kontrola zanesení žeber kondenzátoru, vyfoukání, vymytí – dle stavu
- kontrola umístění jednotky dle dokumentace výrobce
- kontrola dodržování denní údržby (servisní deník zařízení) prováděné obsluhou, případné přezkoušení a znovu zaškolení obsluhy chladicí jednotky

Uvedená servisní činnost bude zhotovitelem zajišťována jedním nebo dvěma pracovníky. Na provedenou servisní činnost bude zhotovitelem vystaven servisní příkaz, který bude obsahovat provedení jednotlivých úkonů. Uvedená servisní činnost bude prováděna v závodě dle adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Na provedenou servisní činnost bude zhotovitelem vystaven Servisní příkaz, který bude obsahovat popis provedených úkonů.



PŘÍLOHA č.4

Cena :

1. Cena za pravidelnou servisní činnost a opravy v případě poruch, havárií je stanovena hodinovou zúčtovací sazbou ve výši **580,- Kč/hod.** K této ceně budou připočteny režijní náklady, tj. náklady na dopravu pracovníků zhotovitele k objednateli a zpět (hodinová zúčtovací sazba ve výši **200,- Kč/hod** za pracovníka, **10,- Kč/km** za dodávkové auto). V případě prací v sobotu, neděli a o svátcích bude k hodinové zúčtovací sazbě účtován příplatek ve výši **50%**. K této ceně bude připočtena cena za dodávku náhradních dílů a ostatních materiálů v prokazatelné výši.
2. Cena za jednu provedenou revizní činnost dle čl. II. odstavec. a). je stanovena na **2 500,- Kč / jeden chladicí agregát**
3. DPH bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.
4. Poskytovatel prohlašuje, že po celou dobu trvání smluvních závazků je plátcem DPH.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.

